



SKZ-01/2

SKRZYŃKA KONTROLI ZASILANIA SKZ-01/2

Element składowy systemu **UGS-01/2**

SKRZYŃKA KONTROLI ZASILANIA SKZ-01/2 ZAPEWNI

- kontrolę obecności napięcia zasilania Z1, Z2 przy zasilaniu systemu z dwóch zasilaczy,
- blokadę napięć w przypadku braku napięcia zasilania.

Cecha budowy przeciwwybuchowej: **Ex I M1 Ex ia I Ma**

Nr Certyfikatu badania typu WE: **FTZU 03 ATEX 0087**.

KATEGORIA:

ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA
SYGNALIZACJI I
BLOKADY

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09