UBL-01/2

URZĄDZENIE BLOKADY UBL-01/2

Element składowy systemu **UGS-01/2**

URZĄDZENIE BLOKADY UBL-01/2 ZAPEWNIA

- kontrolę stanu czterech urządzeń wyposażonych w element stykowy lub generujących sygnał napięciowy sta łoprądowy lub zmiennoprądowy,
- blokadę napędu spowodowaną kontrolowanymi urządzeniami,
- przekazywanie informacji o numerze blokującego urządzenia,
- programowe ustawienie:
- numeru wejścia : od 2 do 99
- rodzaju wejścia i sposobu kontroli
- czasu opóźnienia zadziałania 0-99 sek. co 1 sek.
- czasu przedłużenia działania 0-99 sek. co 1 sek.
- wybór systemu współpracującego: UGS, ISB,
- transmisję numeru blokady do urządzenia współpracującego,
- wizualizację stanu poszczególnych wejść na wyświetlaczu LCD.

Cechy/specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	15 V DC
Maksymalny pobór prądu Zakres temperatury pracy	0,15 A od -20°C do +40°C
Stopień ochrony	IP 54
Wilgotność względna powietrza	max. 95 %
Wymiary i masa Parametry obwodów wej / wyj	320 x 180 x 115 mm, ok. 4 kg
Zaciski zasilania: 7, 26, (Z+), 8, 25 (Z-)	Ui = 15,8 V, Ci = 0, Li = 0
Zaciski wejściowe: 9-10, 13-14, 17-18, 21-22	Uo = 15,8 V; Io = 12 mA; Co = 2 µF; Lo = 20 mH
Zaciski: 11-12, 15-16, 19-20, 23-24	Ui = 38 V; Ii = 50 mA; Ci = 0; Li = 0
Zaciski wyjściowe: 3 (B), 30 (BI) – 6, 27 (GND)	Ui = 15,8 V; Ii = 12 mA; Ci = 0; Li = 0

Cecha budowy przeciwwybuchowej: Ex I M2 Ex ib I Mb
Nr Certyfikatu badania typu WE: FTZÚ 03 ATEX 0125.

KATEGORIA:

ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA SYGNALIZACJI I BLOKADY

CERTYFIKATY

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2020-05-28

PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO