



SKZ-99/1

SKRZYŃKA KONTROLI ZASILANIA SKZ-99/1


Element składowy systemu **UGS-99/1**

SKRZYŃKA KONTROLI ZASILANIA **SKZ-99/1** ZAPEWNIĄ:

- kontrolę obecności napięcia zasilania (Z+, Z-) przy zasilaniu z dwóch zasilaczy,
- blokadę napięć w przypadku braku napięcia zasilania.

Cecha budowy przeciwwybuchowej: **Ex I M1 Ex ia I Ma**

Nr Certyfikatu badania typu WE: **FTZU 04 ATEX 0111**



KATEGORIA:

ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA
SYGNALIZACJI I
BLOKADY

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2020-05-28